

Перечень точек поставки (отдачи)
по которым производится контроль и расчет технологических потерь на транспорт электроэнергии (мощности) по электрическим сетям
Общество с ограниченной ответственностью "ПК-ЭНЕРГО"
(наименование сетевой организации)

№ п/п	Наименование потребителя услуг	Место установки расчетного электросчетчика (наименование ИС, РП, РУ, ПП)	Расчетные электросчетчики		Коэффициент ТТ	Коэффициент ТН	Расчетный коэффициент	Максимальная мощность, кВт	Потери в КЛ и ВЛ, трансформаторах, в случае установок расчетных электросчетчиков на границе сетей, кВт·ч, %	Сторона, на которую относятся потери на участке сети от места установки расчетных электросчетчиков до границы сетей	Примечание
			Заводской №	Тип электросчетчика							
1. Прием электроэнергии от ОАО "МРСК Юга", всего											
1	ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №3 в сторону ТП №51 КЛ-6кВ №3 в сторону ТП №17 КЛ-6кВ №3 к ТП-6/0,4кВ №924 ИП Турчаново А.Л.	РУ-0,4кВ ТП №924	011068090079745	Меркурий 230 AR-03	300/5	60			$\Delta \text{Этр} = \Delta P_{\text{КЛ}} \cdot T_n + \Delta P_{\text{КВ}} \cdot \sum S_n^2 / (T_p \cdot \cos^2 \alpha^2 \cdot S_n^2)$	ООО "ПК-ЭНЕРГО"	Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Чехова, 128
2	ПС 35/6кВ Т-6 КЛ-6кВ №604 РУ-6кВ к КТП-1 КТП-2 КТП-3	РУ-6 кВ Т-9	1171195	A1805 R-DW-4	150/5	6000/100			приборы учёта на границе раздела		Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Строительная, 1
3	ПС 110/6кВ Т-9 КЛ-6кВ №913 РУ-6кВ к КТП-1 КТП-2 КТП-3	РУ-6 кВ Т-6	1171413	A1805 R-DW-4	400/5	6000/100			приборы учёта на границе раздела		Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Адмирала Крюка, 23
4	ПС 35/6кВ Т-7 КЛ-6кВ №712 КТПН ООО "ТД "Звезда-Стрела"	РУ-6кВ Т-7	0721570508123663	ЦЭ6850М	150/5	6000/100			приборы учёта на границе раздела		Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Адмирала Крюка, 23
5	ПС 35/6кВ Т-8 КЛ-6кВ (ООО "Топанерго") №45 к ТП 6/0,4кВ №293 КЛ-6кВ к КТП № 986А Семейно-досуговый центр	РУ-0,4кВ КТП Семейно-досуговый центр	7955042	Меркурий 230 AR-03	600/5	120			$\Delta \text{Этр} = \Delta P_{\text{КЛ}} \cdot T_n + \Delta P_{\text{КВ}} \cdot \sum S_n^2 / (T_p \cdot \cos^2 \alpha^2 \cdot S_n^2)$ $\Delta \text{ЭЛ} = (\sum S_n^2 \cdot \sum R_p^2) \cdot R \cdot K_{\text{ф}}^2 / (10 \cdot \lambda_3 \cdot U_{\text{н}}^2 \cdot T_n)$	ООО "Топанерго", опосредованно через сети ООО "Топанерго", КЛ-6кВ №45 и ТП №293	Присоединение опосредованно через сети ООО "Топанерго", Ростовская обл.
6	ПС 35/6кВ Т-8 КЛ-6кВ (ООО "Топанерго") №45 отпайка КЛ-6кВ к КТП 6/0,4кВ ООО "Стройдом"	РУ-0,4кВ КТП Стройдом	009082061000552	ЦЭ68038М	600/5	120			$\Delta \text{Этр} = \Delta P_{\text{КЛ}} \cdot T_n + \Delta P_{\text{КВ}} \cdot \sum S_n^2 / (T_p \cdot \cos^2 \alpha^2 \cdot S_n^2)$ $\Delta \text{ЭЛ} = (\sum S_n^2 \cdot \sum R_p^2) \cdot R \cdot K_{\text{ф}}^2 / (10 \cdot \lambda_3 \cdot U_{\text{н}}^2 \cdot T_n)$	ООО "ПК-ЭНЕРГО", учитываются потери в КЛ-6кВ и КТП ООО "Стройдом"	Присоединение опосредованно через сети ООО "Топанерго", Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 37/ул. 4-я Линия, 1
7	ПС 110/6кВ Т-13 ач. №1307/1 КЛ-6кВ РУ-6кВ ЦРП-7 ач. №23 (ООО "Брик") КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ ИП Ларин	РУ-0,4кВ КТП	13083285	Меркурий 230	150/5	6000/100			приборы учёта на границе раздела		Присоединение опосредованно через сети ООО "Брик", Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Москалова, 31-13, 31-2
8	ПС 110/10кВ Т-27 ВЛ-10кВ №274/1	РУ-10кВ Т-27	53012702	ЦЭ6850	600/5	12000			приборы учёта на границе раздела		
9	ПС 110/10кВ Т-27 ВЛ-10кВ №274/2	РУ-10 кВ Т-27	01271442	A1805	600/5	12000			приборы учёта на границе раздела		
10	ПС 110/10кВ Самбек ВЛ-10кВ №6 отпайка ВЛ-10кВ от оп. №314 к ТП №622 (ООО "ГазпромТрансгазКраснодар") оп. №47 ВЛ-10кВ к ТП-10/0,4кВ №726А	РУ-0,4кВ КТП №726А	09186080000348	CE-300	1500/5	300			$\Delta \text{Этр} = \Delta P_{\text{КЛ}} \cdot T_n + \Delta P_{\text{КВ}} \cdot \sum S_n^2 / (T_p \cdot \cos^2 \alpha^2 \cdot S_n^2)$ $\Delta \text{ЭЛ} = (\sum S_n^2 \cdot \sum R_p^2) \cdot R \cdot K_{\text{ф}}^2 / (10 \cdot \lambda_3 \cdot U_{\text{н}}^2 \cdot T_n)$	ООО "ПК-ЭНЕРГО" сети ООО "ГазпромТрансгазКраснодар", Ростовская обл., г. Таганрог, ул. 1-й Новый	Присоединение опосредованно через сети ООО "ГазпромТрансгазКраснодар", Ростовская обл., г. Таганрог, ул. 1-й Новый
11	ПС 110/10кВ Самбек отпайка ВЛ-10кВ №6 на КТП №637 отпайка от оп. №9 к КТП №685А	РУ-0,4кВ КТПН №685А	011070085000181	ЦЭ6803В	1000/5	200			$\Delta \text{Этр} = \Delta P_{\text{КЛ}} \cdot T_n + \Delta P_{\text{КВ}} \cdot \sum S_n^2 / (T_p \cdot \cos^2 \alpha^2 \cdot S_n^2)$ $\Delta \text{ЭЛ} = (\sum S_n^2 \cdot \sum R_p^2) \cdot R \cdot K_{\text{ф}}^2 / (10 \cdot \lambda_3 \cdot U_{\text{н}}^2 \cdot T_n)$	ООО "ПК-ЭНЕРГО"	Ростовская обл., Неклиновский р-н, 62км а/д РОСТОВ-ТАГАНРОГ
12	ПС 110/10кВ Самбек отпайка ВЛ-10кВ №7 к КТП 461А отпайка КВЛ-10кВ от оп. №8 к КТП №282А	РУ-0,4кВ КТП №282А	0746980602509819	ЦЭ6803В	-----	1			$\Delta \text{Этр} = \Delta P_{\text{КЛ}} \cdot T_n + \Delta P_{\text{КВ}} \cdot \sum S_n^2 / (T_p \cdot \cos^2 \alpha^2 \cdot S_n^2)$ $\Delta \text{ЭЛ} = (\sum S_n^2 \cdot \sum R_p^2) \cdot R \cdot K_{\text{ф}}^2 / (10 \cdot \lambda_3 \cdot U_{\text{н}}^2 \cdot T_n)$	ООО "ПК-ЭНЕРГО"	Ростовская обл., Неклиновский р-н, сПриморья, ул. Ленина, 181/1

№	Наименование потребителей услуг	Место установки расчетного электроустройства (наименование ПС, РП, РУ, ПП)	Расчетные электроустройства		Коэффициент ТТ	Коэффициент ТП	Расчетный коэффициент	Максимальная мощность, кВт	Потери в КЛ и ВЛ, трансформатора, в случае установки расчетных электроустройств не на границе сетей, кВт·ч, %	Сторона, на которую относятся потери на участке сети от места установки расчетных электроустройств до границы сетей	Примечание
			Заводской №	Тип электроустройства							
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ПС 110/10кВ Самбек отпайка ВЛ-10кВ №3 к КТП-10/0,4кВ №340А	РУ-0,4кВ КТП	011068086000361	ЦЭ6803В	400/5	-----	80		$\Delta Z_{тр} = \Delta R_{кх} \cdot T_n + \Delta R_{кз} \cdot Z_{в\wedge 2} / (T_{тр} \cdot \cos \varphi_{\wedge 2} \cdot S_n \wedge 2)$ $\Delta Z_{лн} = (Z_{в\wedge 2} + Z_{р\wedge 2}) \cdot R \cdot K_{ф\wedge 2} / (10 \wedge 3 \cdot U \wedge 2 \cdot T_n)$	ООО "ПК-ЭНЕРГО"	Ростовская обл., Некиновский р-н, с Самбек, пер. Весёлый, 1
14	ПС 110/35/10кВ Даргановская ВЛ-10кВ №4 отпайка от оп. №92 КВЛ-10кВ к ТП №334А СНТ "Дачное-2"	РУ-0,4кВ КТП №334А	0110700860004398	ЦЭ6803В	600/5	-----	120		$\Delta Z_{тр} = \Delta R_{кх} \cdot T_n + \Delta R_{кз} \cdot Z_{в\wedge 2} / (T_{тр} \cdot \cos \varphi_{\wedge 2} \cdot S_n \wedge 2)$ $\Delta Z_{лн} = (Z_{в\wedge 2} + Z_{р\wedge 2}) \cdot R \cdot K_{ф\wedge 2} / (10 \wedge 3 \cdot U \wedge 2 \cdot T_n)$	ООО "ПК-ЭНЕРГО"	Ростовская обл., г. Таганрог, Северо- Западное шоссе, 3
15	ПС 110/35/10кВ Даргановская ВЛ-10кВ №4 отпайка от оп. №92 КВЛ-10кВ к ТП №334А СНТ "Луч"	РУ-0,4кВ ТП №334А СНТ "Луч"	0110700860002814	ЦЭ6803В	100/5	-----	20		приборы учёта на границе раздела	ООО "ПК-ЭНЕРГО"	
16	ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №3 ТП-6/0,4кВ №69 ВЛ-0,4кВ, пригласительно-складской комплекс, пор. Гоголевский, 27/9	ВРУ-0,4кВ пригласительно-складского комплекса	009026037008287	ЦЭ6803В	-----	-----	1		$\Delta Z_{лн} = (Z_{в\wedge 2} + Z_{р\wedge 2}) \cdot R \cdot K_{ф\wedge 2} / (10 \wedge 3 \cdot U \wedge 2 \cdot T_n)$	ООО "ПК-ЭНЕРГО"	Ростовская обл., г. Таганрог, пер. Гоголевский, 27/9
17	ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №3 ТП-6/0,4кВ №69 ВЛ-0,4кВ, склад-магазин, Александровская, 101/1	ВРУ-0,4кВ магазина	008517015011804	ЦЭ6803В	-----	-----	1		$\Delta Z_{лн} = (Z_{в\wedge 2} + Z_{р\wedge 2}) \cdot R \cdot K_{ф\wedge 2} / (10 \wedge 3 \cdot U \wedge 2 \cdot T_n)$	ООО "ПК-ЭНЕРГО"	Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Александровская, 101/1
18	ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №3 ТП-6/0,4кВ №69 ВЛ-0,4кВ, магазин, ул. Чехова, 114/пер. Гоголевский, 29	ВРУ-0,4кВ магазина	58335507348	ЦЭ6803В	100/5	-----	20		$\Delta Z_{лн} = (Z_{в\wedge 2} + Z_{р\wedge 2}) \cdot R \cdot K_{ф\wedge 2} / (10 \wedge 3 \cdot U \wedge 2 \cdot T_n)$	ООО "ПК-ЭНЕРГО"	Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Чехова, 114/пер. Гоголевский, 29
19	ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №8 КТП-6/0,4кВ №134 ВЛ-0,4кВ, магазин, ул. Фрунзе, 79/6	ВРУ-0,4кВ магазина	53555807322	ЦЭ6803В	-----	-----	1		$\Delta Z_{лн} = (Z_{в\wedge 2} + Z_{р\wedge 2}) \cdot R \cdot K_{ф\wedge 2} / (10 \wedge 3 \cdot U \wedge 2 \cdot T_n)$	ООО "ПК-ЭНЕРГО"	Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, 79/6
20	ПС 110/6кВ Т-9 КЛ-6кВ №32 РП-4 ВЛ-6кВ №32 ТП-982, мезбелый участок	РУ-0,4кВ ТП №982	07017937	Меркурий 230AR-03	400/5	-----	80		$\Delta Z_{тр} = \Delta R_{кх} \cdot T_n + \Delta R_{кз} \cdot Z_{в\wedge 2} / (T_{тр} \cdot \cos \varphi_{\wedge 2} \cdot S_n \wedge 2)$	ООО "ПК-ЭНЕРГО"	Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Колостроительная, 37
21	ПС 110/6кВ Т-9 КЛ-6кВ №94/1 РП-4 КЛ-6кВ №32 ТП-140 ВЛ-0,4кВ "Торговый комплекс", Колостроительная 37/13	ВРУ-0,4кВ торгового комплекса	008656018001082	ЦЭ6803В	150/5	-----	30		$\Delta Z_{лн} = (Z_{в\wedge 2} + Z_{р\wedge 2}) \cdot R \cdot K_{ф\wedge 2} / (10 \wedge 3 \cdot U \wedge 2 \cdot T_n)$	ООО "ПК-ЭНЕРГО"	Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Колостроительная, 37/13
22	ПС 110/10 ВЛ 10кВ № 2705 Т-27 "Энергомаш"	РУ-6 кВ Т-27	1173404	A 1802	100/5	10000/100	2000		прибор учёта на границе раздела сетей	ООО НТФ "ЭНЕРГОМАШ-инжиниринг", г. Таганрог, Полиновское ш., 20/4	
23	ПС 110/6кВ Т-25 КЛ-6кВ №36 КТП № Лемакс-Т	РУ-6 кВ Т-27	50815634	ЦЭ6850	200/5	6000/100	2400		приборы учёта на границе раздела	ЗАО "Лемакс-Т", г. Таганрог, Полиновское ш., 11-2	
24	ПС 110/6кВ Т-25 КЛ-6кВ №210 КТП № Лемакс-Т	РУ-6 кВ Т-27	73658522	ЦЭ6850	200/5	6000/100	2400		приборы учёта на границе раздела	г. Таганрог, Полиновское ш., 11-2	
25	ПС 35/10кВ Колесниковская ВЛ-10кВ №1 отпайка от оп. №14 к "Вторчермет" отпайка от оп. №2 к КТП-10/0,4кВ №14А	РУ-0,4кВ КТП	50847460	ЦЭ6803В	-----	-----	1		$\Delta Z_{тр} = \Delta R_{кх} \cdot T_n + \Delta R_{кз} \cdot Z_{в\wedge 2} / (T_{тр} \cdot \cos \varphi_{\wedge 2} \cdot S_n \wedge 2)$	ООО "ПК-ЭНЕРГО"	ИП Кобален Артур Матросович, Ростовская обл., пос. Матвеев-Курган, пос. ул. Советская, 16
26	ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №3 отпайка от оп. №68 к КТП-10/0,4кВ №392А	РУ-0,4кВ КТП	3106414	ЦЭ6803В	-----	-----	1		$\Delta Z_{тр} = \Delta R_{кх} \cdot T_n + \Delta R_{кз} \cdot Z_{в\wedge 2} / (T_{тр} \cdot \cos \varphi_{\wedge 2} \cdot S_n \wedge 2)$ $\Delta Z_{лн} = (Z_{в\wedge 2} + Z_{р\wedge 2}) \cdot R \cdot K_{ф\wedge 2} / (10 \wedge 3 \cdot U \wedge 2 \cdot T_n)$	ООО "ПК-ЭНЕРГО"	ИП Кобален Артур Матросович, Ростовская обл., пос. Матвеев-Курган, съезд с ул. Московская
27	ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №1 отпайка от оп. №32 к КТП-10/0,4кВ №392А	РУ-0,4кВ КТП	0711370308131225	ЦЭ6803В	-----	-----	1		$\Delta Z_{тр} = \Delta R_{кх} \cdot T_n + \Delta R_{кз} \cdot Z_{в\wedge 2} / (T_{тр} \cdot \cos \varphi_{\wedge 2} \cdot S_n \wedge 2)$ $\Delta Z_{лн} = (Z_{в\wedge 2} + Z_{р\wedge 2}) \cdot R \cdot K_{ф\wedge 2} / (10 \wedge 3 \cdot U \wedge 2 \cdot T_n)$	ООО "ПК-ЭНЕРГО"	ИП Кобален Артур Матросович, Ростовская обл., пос. Матвеев-Курган, 2-й км Курган-Кирсановка
28	ПС 110/10кВ Самбек ВЛ-10кВ №6 отпайка от оп. №13 к КТП-10/0,4кВ №25А	РУ-0,4кВ КТП	011088079000032	ЦЭ6803В	-----	-----	160		$\Delta Z_{тр} = \Delta R_{кх} \cdot T_n + \Delta R_{кз} \cdot Z_{в\wedge 2} / (T_{тр} \cdot \cos \varphi_{\wedge 2} \cdot S_n \wedge 2)$ $\Delta Z_{лн} = (Z_{в\wedge 2} + Z_{р\wedge 2}) \cdot R \cdot K_{ф\wedge 2} / (10 \wedge 3 \cdot U \wedge 2 \cdot T_n)$	ООО "ПК-ЭНЕРГО"	ООО КЦСПИ "Единство", г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 1-д

№	Наименование приобретаемого оборудования	Место установки расчетного электрооборудования (наименование ВЛ, РУ, ПП)	Расчетные электроустановки		Коэффициент ТП	Расчетный коэффициент	Максимальная мощность, кВт	Потери в КЛ и ВЛ, трансформаторах, в случае установочных расчетов электроустановки не на границе сетей, кВт, %	Сторона, на которую относятся потери на участках сетей от места установочных расчетов электроустановки (до границы сетей)	Примечание
			Заводской №	Тип электроустановки						
29	ПС 110/10кВ Самбек ВЛ-10кВ №6 отпайка от оп №14 к КТП-10/0,4кВ №597А	РУ-0,4кВ КТП	011076083000420	ЦЭ6803В	----	1	9	$\Delta \text{Этр} = \Delta \text{Рхх} \cdot \text{Тп} + \Delta \text{Ркз} \cdot \text{Эв}^2 / (\text{Тр} \cdot \cos^2 \alpha^2 \cdot \text{Сн}^2)$ $\Delta \text{Эл} = (\Delta \text{в}^2 \cdot \text{Эв}^2) \cdot \text{Р} \cdot \text{Кф}^2 / (10^3 \cdot \text{У}^2 \cdot \text{Тп})$	ООО "НК-Альянс", г.Таганрог, Ростовское ш., 10	
30	ПС 110/10кВ Самбек ВЛ-10кВ №4 отпайка от оп №34 к КТП-10/0,4кВ №605А	РУ-0,4кВ КТП	0070025000488	ЦЭ6803В	----	1		$\Delta \text{Этр} = \Delta \text{Рхх} \cdot \text{Тп} + \Delta \text{Ркз} \cdot \text{Эв}^2 / (\text{Тр} \cdot \cos^2 \alpha^2 \cdot \text{Сн}^2)$ $\Delta \text{Эл} = (\Delta \text{в}^2 \cdot \text{Эв}^2) \cdot \text{Р} \cdot \text{Кф}^2 / (10^3 \cdot \text{У}^2 \cdot \text{Тп})$	ООО "НК-Альянс", Ростовская обл., с.Самбек, ул.Центральная, д.2	
31	ПС 110/35/10кВ Тропика-1 ВЛ-10кВ №5/3 отпайка от оп №128 к КТП-10/0,4кВ №636А	РУ-0,4кВ КТП	60810672	ЦЭ6803В	----	1		$\Delta \text{Этр} = \Delta \text{Рхх} \cdot \text{Тп} + \Delta \text{Ркз} \cdot \text{Эв}^2 / (\text{Тр} \cdot \cos^2 \alpha^2 \cdot \text{Сн}^2)$ $\Delta \text{Эл} = (\Delta \text{в}^2 \cdot \text{Эв}^2) \cdot \text{Р} \cdot \text{Кф}^2 / (10^3 \cdot \text{У}^2 \cdot \text{Тп})$	ООО "НК-Альянс", Ростовская обл., Неклиновский р-н, а/д 23. 64 км	
32	ПС 110/35/10кВ Тропика-1 ВЛ-10кВ №5/3 отпайка от оп №217 к КТП-10/0,4кВ №612А	РУ-0,4кВ КТП	113346609	ЦЭ6803В	100/5	20		$\Delta \text{Этр} = \Delta \text{Рхх} \cdot \text{Тп} + \Delta \text{Ркз} \cdot \text{Эв}^2 / (\text{Тр} \cdot \cos^2 \alpha^2 \cdot \text{Сн}^2)$ $\Delta \text{Эл} = (\Delta \text{в}^2 \cdot \text{Эв}^2) \cdot \text{Р} \cdot \text{Кф}^2 / (10^3 \cdot \text{У}^2 \cdot \text{Тп})$	ИП Кобалев Сона Радамеси, г.Таганрог, Николаевское ш., 10-ж	
33	ПС 35/6кВ Т-7 КЛ-6кВ №№701/2 и 702/2 к ЦРТ ООО "Завод Кристалл" ач. №4 КЛ-6кВ к КТП 6/0,4кВ "Югполимерпром"	РУ-6 кВ КТП	22626561	Меркурий 230	100/5	1200		прибор учета на границе раздела сетей	ООО "Югполимерпром", г.Таганрог, ул.Лесная бирма, 6; присоединение опосредованно через сети ООО "Завод Кристалл"	
34	ПС 110/6кВ Т-9 КЛ-6кВ №927 к КТП-6/0,4кВ №1001	РУ-0,4кВ КТП	009112084002908	СЕ-303	200/5	40		$\Delta \text{Этр} = \Delta \text{Рхх} \cdot \text{Тп} + \Delta \text{Ркз} \cdot \text{Эв}^2 / (\text{Тр} \cdot \cos^2 \alpha^2 \cdot \text{Сн}^2)$ $\Delta \text{Эл} = (\Delta \text{в}^2 \cdot \text{Эв}^2) \cdot \text{Р} \cdot \text{Кф}^2 / (10^3 \cdot \text{У}^2 \cdot \text{Тп})$	ООО "Торговый Дом "Юнис", г.Таганрог, Николаевское ш., 16-12	
35	ПС 35/6кВ Т-7 КЛ-6кВ №№75/2 к РП-6кВ №5 КЛ-6кВ №33 к КТП-6/0,4кВ №993А	РУ-6 кВ КТП	2728036	Ф68700В	150/5	1800		прибор учета на границе раздела сетей	ООО "РИБЭК", г.Таганрог, ул.Шмидта, 16а	
36	ПС 110/35/10кВ Дроздовская ВЛ-10кВ №4 отпайка ВЛ-10кВ от оп №83 к КТП-10/0,4кВ №291А отпайка ВЛ-10кВ от оп №1 к КТП 10/0,4кВ №333А	РУ-0,4кВ КТП	0855690809142737	ЦЭ6803В	300/5	60		$\Delta \text{Этр} = \Delta \text{Рхх} \cdot \text{Тп} + \Delta \text{Ркз} \cdot \text{Эв}^2 / (\text{Тр} \cdot \cos^2 \alpha^2 \cdot \text{Сн}^2)$ $\Delta \text{Эл} = (\Delta \text{в}^2 \cdot \text{Эв}^2) \cdot \text{Р} \cdot \text{Кф}^2 / (10^3 \cdot \text{У}^2 \cdot \text{Тп})$	ДНТ "Лагуна", г.Таганрог, ул.Малая Лиманная, 2-1	
37	ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №2 отпайка от оп №46 КТП №39 А (ООО "СЛОБОДА")	РУ-0,4кВ КТП	011070078005020	ЦЭ6803В	400/5	80		$\Delta \text{Этр} = \Delta \text{Рхх} \cdot \text{Тп} + \Delta \text{Ркз} \cdot \text{Эв}^2 / (\text{Тр} \cdot \cos^2 \alpha^2 \cdot \text{Сн}^2)$ $\Delta \text{Эл} = (\Delta \text{в}^2 \cdot \text{Эв}^2) \cdot \text{Р} \cdot \text{Кф}^2 / (10^3 \cdot \text{У}^2 \cdot \text{Тп})$	ООО "Слобода", г.Таганрог, пер.3-й Новый, 50	
38	ПС 35/10кВ М-Курганская отпайка ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ №212 от. №1/1 КТП №113 А (Эрфолл Калитва)	РУ-0,4кВ КТП	100081424	ЦЭ6803В	200/5	40		$\Delta \text{Этр} = \Delta \text{Рхх} \cdot \text{Тп} + \Delta \text{Ркз} \cdot \text{Эв}^2 / (\text{Тр} \cdot \cos^2 \alpha^2 \cdot \text{Сн}^2)$ $\Delta \text{Эл} = (\Delta \text{в}^2 \cdot \text{Эв}^2) \cdot \text{Р} \cdot \text{Кф}^2 / (10^3 \cdot \text{У}^2 \cdot \text{Тп})$	Ростовская обл., пос. Матвеев-Курган, ул.Комсомольская	
39	ПС 35/10кВ «Сухореченская» ВЛ 10кВ №1 КТП 10/0,4 №115А КФХ «Геркулес»	РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ	009131066004644	ЦЭ6803В		1		$\Delta \text{Этр} = \Delta \text{Рхх} \cdot \text{Тп} + \Delta \text{Ркз} \cdot \text{Эв}^2 / (\text{Тр} \cdot \cos^2 \alpha^2 \cdot \text{Сн}^2)$ $\Delta \text{Эл} = (\Delta \text{в}^2 \cdot \text{Эв}^2) \cdot \text{Р} \cdot \text{Кф}^2 / (10^3 \cdot \text{У}^2 \cdot \text{Тп})$	Ростовская обл. Матвеево-Курганский район, поселок Сухореченский, ул. Новая, 2а КФХ «Геркулес»	
40	ПС-35/10 кВ Анастасовская ВЛ 10кВ №1 от оп. № 103/1 к КТП №103А	РУ-0,4кВ КТП №103А	011071081012384	ЦЭ6803В		1		$\Delta \text{Этр} = \Delta \text{Рхх} \cdot \text{Тп} + \Delta \text{Ркз} \cdot \text{Эв}^2 / (\text{Тр} \cdot \cos^2 \alpha^2 \cdot \text{Сн}^2)$ $\Delta \text{Эл} = (\Delta \text{в}^2 \cdot \text{Эв}^2) \cdot \text{Р} \cdot \text{Кф}^2 / (10^3 \cdot \text{У}^2 \cdot \text{Тп})$	Ростовская обл., Матвеево-Курганский р-н, с. Марфинка, ул. Центральная, 26 (колхоз) «Рассвет»	
41	ПС-35/10 кВ Анастасовская ВЛ 10кВ №1 от оп. № 103/1 к КТП №103А	КТП №103А	116190146	ЦЭ6803В		1		прибор учета на границе раздела сетей	Ростовская обл. Матвеево-Курганский р-н, с. Марфинка, ул. Центральная, 26 (колхоз) «Рассвет»	
42	ПС-35/10 кВ Анастасовская ВЛ 10кВ №1 от оп. № 215/1 к РТКЕ №215А	РУ-0,4кВ КТП №215А	116101379	ЦЭ6803В	150/5	30		$\Delta \text{Этр} = \Delta \text{Рхх} \cdot \text{Тп} + \Delta \text{Ркз} \cdot \text{Эв}^2 / (\text{Тр} \cdot \cos^2 \alpha^2 \cdot \text{Сн}^2)$ $\Delta \text{Эл} = (\Delta \text{в}^2 \cdot \text{Эв}^2) \cdot \text{Р} \cdot \text{Кф}^2 / (10^3 \cdot \text{У}^2 \cdot \text{Тп})$	Ростовская обл. Матвеево-Курганский р-н, с. Марфинка, ул. Центральная, 26 (колхоз) «Рассвет»	
43	ПС 110/35 Т-1 КЛ 6кВ №59 к КТП 6/0,4кВ №943А ООО НПП "Полонир" ВЛ 0,4кВ	РУ-0,4кВ КТП 6/0,4кВ	115332124	ЦЭ6803В	200/5	40		прибор учета на границе раздела сетей	Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Социалистическая, 152	

№ п/п	Наименование потребителя услуг	Место установки расчетного электросчетчика (наименование ПС, РП, РУ, ПУ)	Расчетные электросчетчики		Коэффициент ТТ	Коэффициент ТН	Расчетный коэффициент	Максимальная мощность, кВт	Потери в КЛ и ВЛ, трансформатор, в случае установления расчетных электросчетчиков на границе сетей, кВт/ч, %	Сторона, на которую относится потеря на участках сети от места установления расчетных электросчетчиков до границы сетей	Примечание
			Заводской №	Тип электросчетчика							
44	ПС-35/10 кВ Русский Колодец 1 ВЛ 10кВ № 770А КТП № 770А	РУ-10кВ КТП № 770А	104141262	СЕ 303	50/5	100000/100	1000		$\Delta Z_{тр} = \Delta P_{xx} \cdot T_{п} + \Delta P_{кз} \cdot Z_{кз}^2$ $(T_{п} \cdot \cos^2 \varphi_2 + S_{н}^2)$ $\Delta Z_{л} = (Z_{а2}^2 + Z_{р2}^2) \cdot R \cdot K_{ф}^2 / (10^3 \cdot U^2 \cdot T_{п})$	ООО "ПК-ЭНЕРГО"	Фруктохранилище СПК колхоз «Прогресс»
45	от ПС 35/10кВ «Кубильшево-1» ВЛ 10 кВ №8 опора №14 к КТП 10/0,4 № 190А	РУ-10кВ КТП №	26005928	Меркурий 230	100/5	100000/100	2000		прибор учета на границе раздела сетей		Ростовская обл., Кубильшевский р-н, с Кубильшево ООО "Рассвет"
46	от ПС 35/10кВ «Кубильшево-1» ВЛ 10 кВ №8 опора №14 к КТП 10/0,4 № 190А	РУ-10кВ КТП №	114098421	СЕ 303	100/5	100000/100	2000		прибор учета на границе раздела сетей		Ростовская обл., Кубильшевский р-н, с Кубильшево ООО "Рассвет"
47	ПС 35/10кВ Т-6 КЛ 6кВ №601/2 от №14 РУ 10кВ ТП-1 АО "Крестьян гидропрес"	РУ-10кВ ТП №1 6/0,4кВ АО «Крестьян гидропрес»	121148354	СЕ 303	75/5	60000/100	900		прибор учета на границе раздела сетей		Ростовская обл., г Таганрог, 18-й Переулок 1-1 ООО "Теплоснабж"
48	Крестьян гидропрес"	РУ-10кВ ТП №1 6/0,4кВ АО «Крестьян гидропрес»	121148339	СЕ 303	100/5	60000/100	1200		прибор учета на границе раздела сетей		Ростовская обл., г Таганрог, 18-й Переулок 1-1 ООО "Теплоснабж"
49	ПС 110/6 Т-5 КЛ №5 ТП №6 КТП 6/0,4кВ № 905А Михтево	РУ-0,4кВ КТП №	113274598	ЦЭ6803В	300/5		60		$\Delta Z_{тр} = \Delta P_{xx} \cdot T_{п} + \Delta P_{кз} \cdot Z_{кз}^2$ $(T_{п} \cdot \cos^2 \varphi_2 + S_{н}^2)$ $\Delta Z_{л} = (Z_{а2}^2 + Z_{р2}^2) \cdot R \cdot K_{ф}^2 / (10^3 \cdot U^2 \cdot T_{п})$	ООО "ПК-ЭНЕРГО"	Ростовская обл., г Таганрог, пер 10-й, 2 Михтево
50	ПС 110/6 Т-5 КЛ №5 ТП №6 КТП 6/0,4кВ № 905А Михтево	РУ-0,4кВ КТП №	960523	СА4У	300/5		60		$\Delta Z_{тр} = \Delta P_{xx} \cdot T_{п} + \Delta P_{кз} \cdot Z_{кз}^2$ $(T_{п} \cdot \cos^2 \varphi_2 + S_{н}^2)$	ООО "ПК-ЭНЕРГО"	Ростовская обл., г Таганрог, пер 10-й, 2 Михтево
51	ПС 110/6 Т-7 КЛ 6кВ № 178/2 к ТП 6/0,4кВ № 5	РУ-6кВ	01171342	А1805R-DW-4	600/5	60000/100	7200		прибор учета на границе раздела сетей		Ростовская обл., г Таганрог, Комсомольский спуск, 1 ТСРЗ
52	ПС 110/6 Т-7 КЛ 6кВ № 178/2 к ТП 6/0,4кВ № 5	РУ-6кВ	01258199	А1805R-DW-4	200/5	60000/100	2400		прибор учета на границе раздела сетей		Ростовская обл., г Таганрог, Комсомольский спуск, 1 ТСРЗ
53	ПС 110/6 Т-7 КЛ 6кВ № 178/1 к РУ-6кВ ООО "ТМГ" КЛ 6кВ №1 к ТП 6/0,4кВ № 5	РУ-6кВ	3D013285	ЦЭ6850	300/5	60000/100	3600		прибор учета на границе раздела сетей		Ростовская обл., г Таганрог, Комсомольский спуск, 1 ТСРЗ
54	ПС 110/6 Т-7 КЛ 6кВ № 702 к РУ-6кВ ООО "ТМГ" КЛ 6кВ №4 к ТП 6/0,4кВ № 1	РУ-6кВ	39027598	ЦЭ6850	150/5	60000/100	1800		прибор учета на границе раздела сетей		Ростовская обл., г Таганрог, Комсомольский спуск, 1 ТСРЗ
55	ПС 110/6 Т-7 КЛ 6кВ № 702 к РУ-6кВ ООО "ТМГ" КЛ 6кВ №17 к ТП 6/0,4кВ № 1	РУ-6кВ	095349833	СЕ303	150/5	60000/100	1800		прибор учета на границе раздела сетей		Ростовская обл., г Таганрог, Комсомольский спуск, 1 ТСРЗ
56	ПС-110/6кВ Т-9 КЛ-6кВ №927 КТП 6/0,4кВ № 985А	РУ-6кВ	02553375	Меркурий 230	1000/5		200		прибор учета на границе раздела сетей		Ростовская обл., г Таганрог, ул. Химическая, 11-1 ПТМ
57	ПС 110/6 Т-9 ЦРТ 6кВ Таганрогский завод "Прибой" Ф-24 КТП № 25А	РУ-6кВ	009211068000406	СЕ303	50/5	60000/100	600		прибор учета на границе раздела сетей		Присоединение опосредованно через сети АО «Таганрогский завод «Прибой»
58	ПС 110/6 Т-9 КЛ 932 к внутреннему оборудованию ООО "Демакс"	РУ-6кВ	01171274	А1805	600/5	100000/100	7200		приборы учета на границе раздела		Ростовская обл., г Таганрог, Комсомольский ш. 10В
59	ПС 110/6 Т-9 КЛ 931 к внутреннему оборудованию ООО "Демакс"	РУ-6кВ	01171231	А1805	600/5	100000/100	7200		приборы учета на границе раздела		Ростовская обл., г Таганрог, Комсомольский ш. 10В
60	ООО "Демакс" ПС 110/6 Т-11 КЛ № 1177Т №96 КЛ-6кВ к КТП 265А	РУ-6кВ	102089368	ЦЭ6850М	75/5	60000/100	900		приборы учета на границе раздела		Ростовская обл., г Таганрог, пер ш. 10В

Приём из сетей МУП "Таганрогэнерго"

Информационное отделение Юго-Западные электросетевые предприятия

Приём из сетей МУП "Таганрогэнерго"

Приём из сетей МУП "Таганрогэнерго"										Сторона, на которую относится потеря на участках сети от места установления расчетных электросчетчиков до границы сетей		Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПС 110/35/6кВ Т-25 РУ-6кВ от №2 КЛД-6кВ отаплив 01 от №20 к КТП-6/0,4кВ 6кВ	оп №20 ПКУ-6кВ	102183012	СЕ 303	50/5	6000/100	600						ИП Ковалев МН, г Таганрог, Полковское ш. 5/5
2	ПС 110/6кВ Т-9 ТП-6/0,4кВ №276 (ПАО "Прибой") КЛ-0,4кВ, магазин, ул. Б. Бульварная, 11	ВРУ-0,4кВ магазин	0851780603416489	ЦЭ6803ВМ	1		1						г Таганрог ул. Б. Бульварная, 11
3	ПС 35/6кВ Т-7 КЛ-6кВ №708 ТП-6/0,4кВ №261 КЛ-0,4кВ, нежилые помещения, ул. Виржевий спуск, 8/2	ВРУ-0,4кВ магазин	009359026008206	ЦЭ6803ВМ	200/5		40						г Таганрог ул. Виржевий спуск, 8/2

Наименование потребителя услуг		Место установки расчетного электросчетчика (наименование ПС, РП, РУ, ПП)		Заводской №		Тип электросчетчика		Коэффициент ТТ		Коэффициент ТП		Расчетный коэффициент		Максимальная мощность, кВт		Потери в КЛ в ВЛ, трансформаторах, в случае установки расчетных электросчетчиков не на границе сетей, кВт·ч, %		Сторона, на которую отнесена потеря на участке сети от места установки расчетных электросчетчиков до границы группы сетей		Примечание	
1																				12	
4		ПС 110/35/10кВ Трошкская-1 ВЛ-10кВ №5/3 от №4 ВЛ-10кВ "Садья" отпайка от оп. №55/6 к КТП №504		РУ-0,4кВ КТП №504		119449500		ЦЭ6803ВМ		300/5		60				$\Delta Z_{TP} = \Delta P_{XX} \cdot T_n + \Delta P_{KX} \cdot Z_{a^2}$ $(T_p \cdot \cos \varphi_{a^2} \cdot Z_{a^2} + S_{a^2})$ $\Delta Z_{Л} = (Z_{a^2} \cdot Z_{p^2}) \cdot R \cdot K_{Ф^2} / (I_{p^2} \cdot Z_{a^2} \cdot T_n)$		г Таганрог, Северо-Западное шоссе, 3			
5		ПС 110/35/10кВ Трошкская-1 ВЛ-10кВ №5/3 от № ВЛ-10кВ "Садья" к КТП № Садф		РУ-0,4кВ КТП №		011068079003594		ЦЭ6803В		800/5		160				$\Delta Z_{TP} = \Delta P_{XX} \cdot T_n + \Delta P_{KX} \cdot Z_{a^2}$ $(T_p \cdot \cos \varphi_{a^2} \cdot Z_{a^2} + S_{a^2})$ $\Delta Z_{Л} = (Z_{a^2} \cdot Z_{p^2}) \cdot R \cdot K_{Ф^2} / (I_{p^2} \cdot Z_{a^2} \cdot T_n)$		г Таганрог, Николаевское шоссе, 7-1 ДНТ "Садф"			
6		ПС 110/35/10кВ Трошкская-1 ВЛ-10кВ №5/3 от №4 ВЛ-10кВ "Садья" к КТП №392А Радуга		РУ-0,4кВ КТП №392А		54001300		Нева МТ 314		600/5		120				$\Delta Z_{TP} = \Delta P_{XX} \cdot T_n + \Delta P_{KX} \cdot Z_{a^2}$ $(T_p \cdot \cos \varphi_{a^2} \cdot Z_{a^2} + S_{a^2})$ $\Delta Z_{Л} = (Z_{a^2} \cdot Z_{p^2}) \cdot R \cdot K_{Ф^2} / (I_{p^2} \cdot Z_{a^2} \cdot T_n)$		г Таганрог, ул. Николаевское шоссе, 7, СНТ Радуга			
7		ПС 110/35/10кВ Трошкская-1 ВЛ-10кВ №5/3 от №4 ВЛ-10кВ "Садья" к КТП №107А Радуга		РУ-0,4кВ КТП №107А		54001186		Нева МТ 314		200/5		40				$\Delta Z_{TP} = \Delta P_{XX} \cdot T_n + \Delta P_{KX} \cdot Z_{a^2}$ $(T_p \cdot \cos \varphi_{a^2} \cdot Z_{a^2} + S_{a^2})$ $\Delta Z_{Л} = (Z_{a^2} \cdot Z_{p^2}) \cdot R \cdot K_{Ф^2} / (I_{p^2} \cdot Z_{a^2} \cdot T_n)$		г Таганрог, ул. Николаевское шоссе, 7, СНТ Радуга			
8		ПС 110/55/10кВ Т-8 КЛ-6кВ №76 РП-14ТП-207, ТП-216, ТП-136А, ТП-236		РУ-6кВ ТП №236		30631318		Меркурий 230АСТ		30 май		360				прибор учета на границе раздела сетей		г Таганрог пер. 1-й Новый, 20-а			

Прём из сетей ООО "РСК"

Наименование потребителя услуг		Место установки расчетного электросчетчика (наименование ПС, РП, РУ, ПП)		Заводской №		Тип электросчетчика		Коэффициент ТТ		Коэффициент ТП		Расчетный коэффициент		Максимальная мощность, кВт		Потери в КЛ в ВЛ, трансформаторах, в случае установки расчетных электросчетчиков не на границе сетей, кВт·ч, %		Сторона, на которую отнесена потеря на участке сети от места установки расчетных электросчетчиков до границы группы сетей		Примечание	
1		ПС 110/10 кВ Т-27 4ВЛ №2722 ЛР 10 кВ ООО "НЕОПЛАСТ" КТП № Таганрогское ГОРПО		РУ-0,4кВ КТП		65816424		ЦЭ6803В		300/5		60				$\Delta Z_{TP} = \Delta P_{XX} \cdot T_n + \Delta P_{KX} \cdot Z_{a^2}$ $(T_p \cdot \cos \varphi_{a^2} \cdot Z_{a^2} + S_{a^2})$ $\Delta Z_{Л} = (Z_{a^2} \cdot Z_{p^2}) \cdot R \cdot K_{Ф^2} / (I_{p^2} \cdot Z_{a^2} \cdot T_n)$		г Таганрогское ГОРПО, г Таганрог, ул. Паркомоев, 22-в; присоединение опосредованно через сети ООО "РСК"			

Потребители ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

1		ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №3 в сторону ТП №51 КЛ-6кВ №3 в сторону ТП №17 КЛ-6кВ №3 к ТП-6/0,4кВ №924 ИП Турениное А.Л.	РУ-0,4кВ ТП №924	13664916	ЦЭ6803В	300/5	60	142,2	приборы учета на границе раздела	Ростовская обл., г Таганрог, ул. Чехова, 128
2		ОАО "Стройдеталь" (от ПС Т-6 КЛ-6кВ №604, ПС Т-9 КЛ-6кВ №913 к ТП-2)	РУ-0,4кВ КТП	011068090029722	ЦЭ6803В	1000/5	200		приборы учета на границе раздела	Ростовская обл., г Таганрог, ул. Строительная, 1
3		ОАО "Стройдеталь" (от ПС Т-6 КЛ-6кВ №604, ПС Т-9 КЛ-6кВ №913 к ТП-2)	РУ-0,4кВ КТП	011068090079608	ЦЭ6803В	1000/5	200		приборы учета на границе раздела	Ростовская обл., г Таганрог, ул. Строительная, 1
4		ОАО "Стройдеталь" (от ПС Т-6 КЛ-6кВ №604, ПС Т-9 КЛ-6кВ №913 к ТП-1)	РУ-0,4кВ КТП	011068091389858	ЦЭ6803В	1500/5	300	660	приборы учета на границе раздела	Ростовская обл., г Таганрог, ул. Строительная, 1
5		ОАО "Стройдеталь" (от ПС Т-6 КЛ-6кВ №604, ПС Т-9 КЛ-6кВ №913 к ТП-1)	РУ-0,4кВ КТП	097357378	ЦЭ6803В	1500/5	300		приборы учета на границе раздела	Ростовская обл., г Таганрог, ул. Строительная, 1
6		ОАО "Стройдеталь" (от ПС Т-6 КЛ-6кВ №604, ПС Т-9 КЛ-6кВ №913 к ТП-3)	РУ-0,4кВ КТП	011068091389857	ЦЭ6803В	600/5	120		приборы учета на границе раздела	Ростовская обл., г Таганрог, ул. Строительная, 1
7		ОАО "Стройдеталь" (от ПС Т-6 КЛ-6кВ №604, ПС Т-9 КЛ-6кВ №913 к ТП-3)	РУ-0,4кВ КТП	011068091389866	ЦЭ6803В	600/5	120		приборы учета на границе раздела	Ростовская обл., г Таганрог, ул. Строительная, 1
8		ООО "СВ-металл" (от ПС Т-6 КЛ-6кВ №604, ПС Т-9 КЛ-6кВ №913)	РУ-6 кВ ТП 1 Стройдеталь	09211055000362	ЦЭ6803В	600/5	600	360	приборы учета на границе раздела	Ростовская обл., г Таганрог, ул. Строительная, 1
9		ООО УК "ЭлитСервис" (от ПС Т-7 КЛ-6кВ №712)	РУ-0,4кВ КТП ООО "ТД "Звезда Стрела"	0011058091388893	ЦЭ6803В	1000/5	200	491	приборы учета на границе раздела	г Таганрог ул. Адмирала Ковыля, 23
10		ООО "АГРОПРАЙМ" (от ПС Т-7 КЛ-6кВ №712)	РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ Железного	23947856	Меркурий 230	1000/5	200	450	прибор учета на границе раздела сетей	г Таганрог ул. Адмирала Ковыля, 27
11		ПС 35/6кВ Т-8 КЛ-6кВ (ООО "Топэнерго") №45 к ТП 6/0,4кВ №293 КЛ-6кВ к КТП 6/0,4кВ Семейно-лечебный центр	РУ-0,4кВ КТП Семейно-лечебный центр	7955042	Меркурий 230	600/5	120	300	приборы учета на границе раздела	Семейно-лечебный центр Ростовская обл., г Таганрог, пер. 1-й Новый, 20
12		ПС 35/6кВ Т-8 КЛ-6кВ (ООО "Топэнерго") №45 отпайка КЛ-6кВ к КТП 6/0,4кВ ООО "Стройдом"	РУ-0,4кВ КТП Стройдом	009082061000552	ЦЭ6803В	600/5	120	320	приборы учета на границе раздела	Ростовская обл., г Таганрог, пер. 1-й Новый, 37/ул. 4-я Линия, 1
13		ПС 110/6кВ Т-13 яч. №1307/1 КЛ-6кВ РУ-6кВ ЦРП-7 яч. №23 (ООО "Бриг") КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ ИП Ларин	РУ-0,4кВ КТП	102253354	ЦЭ6803В	600/5	120	385	приборы учета на границе раздела	Ростовская обл., г Таганрог, ул. Мухоматова, 1
14			яч. №1 РУ-0,4кВ ТП №1004	08061211070	ЦЭ6803В	400/5	80		приборы учета на границе раздела	Ростовская обл., г Таганрог, ул. Мухоматова, 1
15				0808120035	ЦЭ6803В	400/5	80		приборы учета на границе раздела	Ростовская обл., г Таганрог, ул. Мухоматова, 1

№ п/п	Наименование потребителя услуг	Место установки расчетного электрочетчика, наименование ПС, РП, РУ, ПП	Расчетные электрочетчики		Коэффициент ТТ	Коэффициент ТН	Расчетный коэффициент	Максимальная мощность, кВт	Потери в КЛ и ВЛ, трансформаторах, в случае установки расчетных электрочетчиков не на границе сетей, кВт, %	Сторона, на которую относится потеря на участке сети от места установки расчетных электрочетчиков по границе сетей	Примечание
			Заводской №	Тип электрочетчика							
1			3	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ОАО "УК "Алые паруса" (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2)	яч №14 РУ-0,4кВ ТП №1004	0808120288	ЦЭ6803В	200/5	-	40	200	приборы учета на границе раздела	-	г. Таганрог, ул. Сыранова 22-23
17		РУ-0,4кВ ТП №1004	0808120040	ЦЭ6803В	200/5	-	40		приборы учета на границе раздела	-	
18		РУ-0,4кВ ТП №1004	011070091496181	ЦЭ6803В	400/5	-	80		приборы учета на границе раздела	-	
19		РУ-0,4кВ ТП №1004	011070081002726	ЦЭ6803В	400/5	-	80		приборы учета на границе раздела	-	
20	ООО "Универсал Юг Азия" (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2)	РУ-0,4кВ ТП №1004	097357281	ЦЭ6803В	400/5	-	80	1,5	приборы учета на границе раздела	-	
21		РУ-0,4кВ жилого дома	011068072003806	ЦЭ6803В	150/5	-	30		приборы учета на границе раздела	-	
22	УК РЭП "Профессионал" (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 ТП-1004)	РУ-0,4кВ жилого дома	011068072003827	ЦЭ6803В	150/5	-	30		приборы учета на границе раздела	-	
23		РУ-0,4кВ жилого дома	011074669003552	ЦЭ6803В	1	-	1	92	приборы учета на границе раздела	-	ООО "Стройресурс", г. Таганрог, ул. С. Шило, 202В
24		РУ-0,4кВ жилого дома	011074069004199	ЦЭ6803В	1	-	1		приборы учета на границе раздела	-	
25	Ажогин В В (магазин Кашлотик)	ВРУ 0,4 Магазина	011075071002245	ЦЭ6803В	1	-	1	10,4	приборы учета на границе раздела	-	
26	Путлякская Т А	ВРУ 0,4 Магазина	01174073004446	ЦЭ6803В	1	-	1	9	приборы учета на границе раздела	-	
27	Терехова Н В (Парикмахерская)	ВРУ 0,4	002626	ЦЭ6803В	1	-	1	7	приборы учета на границе раздела	-	
28	Ткачук Т Н (Оптика)	ВРУ 0,4	010752066003400	ЦЭ6803В	1	-	1	4	приборы учета на границе раздела	-	
29	Загородный В В (магазин Солнышко)	ВРУ 0,4	010752068000465	ЦЭ6803В	1	-	1	40	приборы учета на границе раздела	-	
30	ИП Дороница Т В (магазин Вега)	ВРУ 0,4	103225362	ЦЭ6803В	100/5	-	20	40	приборы учета на границе раздела	-	
31	Гавриган А Н (МФЦ)	ВРУ 0,4	99153339	ЦЭ6803В	1	-	1	16,5	приборы учета на границе раздела	-	
32	Порошин А С (мясной градус)	ВРУ 0,4	010752068002195	ЦЭ6803В	1	-	1	10,4	приборы учета на границе раздела	-	
33	Халенков А В (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 ТП-1004) ул. Сыранова, 23А	РУ-0,4кВ жилого дома	104192028	ЦЭ6803В	1	-	1	35	приборы учета на границе раздела	-	г. Таганрог, ул. Сыранова 23
34	ПС 110/10кВ Т-27 ВЛ-10кВ №274/1 отаплива от оп №29 КВЛ-10кВ	РУ-0,4кВ КТП ООО "Магистраль-плюс"	009112085396558	ЦЭ6803В	1000/5	-	200		прибор учета на границе раздела сетей	-	г. Таганрог, Поликовское шоссе, 39
35	ПС 110/10кВ Т-27 ВЛ-10кВ №274/1 отаплива от оп №29 КВЛ-10кВ к-КТП ООО "Магистраль-плюс" ввод тр-ра 2		009112089395598	ЦЭ6803В	1000/5	-	200		прибор учета на границе раздела сетей	-	
36	ОАО "УК "Алые паруса" (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 ТП №1008)		011068082001207	ЦЭ6803В	400/5	-	80	300	прибор учета на границе раздела сетей	-	г. Таганрог, ул. Сыранова 22
37	ОАО "УК "Алые паруса" (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 ТП №1008)	ВРУ-0,4кВ	01168050075586	ЦЭ6803В	400/5	-	80		прибор учета на границе раздела сетей	-	г. Таганрог, ул. Сыранова 22
38	ОАО "УК "Алые паруса" (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 ТП №1008)	ВРУ-0,4кВ	006828109	ЦЭ6803В	0	-	1		прибор учета на границе раздела сетей	-	г. Таганрог, ул. Сыранова 22
39	ОАО "УК "Алые паруса" (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 ТП №1008)	ВРУ-0,4кВ	097357226	ЦЭ6803В	250	-	50	110	прибор учета на границе раздела сетей	-	г. Таганрог, ул. Сыранова 22
40	ОАО "УК "Алые паруса" (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 ТП №1008)	ВРУ-0,4кВ	097357210	ЦЭ6803В	400/5	-	40		прибор учета на границе раздела сетей	-	г. Таганрог, ул. Сыранова 22
41	Иванченко И Н (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 ТП-1008)	ВРУ 0,4	2000005845	СКАТ 101М	1	-	1	3,6	прибор учета на границе раздела сетей	-	г. Таганрог, ул. Сыранова 22
42	Иванченко И Н (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 ТП-1008)	ВРУ 0,4	2000005841	СКАТ 101М	1	-	1	3,3	прибор учета на границе раздела сетей	-	г. Таганрог, ул. Сыранова 22
43	Иванченко Е С (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 ТП-1008)	ВРУ 0,4	2000005971	СКАТ 101М	1	-	1	5	прибор учета на границе раздела сетей	-	г. Таганрог, ул. Сыранова 22
44	Иванченко Е С (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 ТП-1008)	ВРУ 0,4	2000005957	СКАТ 101М	1	-	1	3,6	прибор учета на границе раздела сетей	-	г. Таганрог, ул. Сыранова 22
45	Паравин (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 ТП-1008)	ВРУ 0,4	118314699	ЦЭ6803В	1	-	1	4,5	прибор учета на границе раздела сетей	-	г. Таганрог, ул. Сыранова 22
46	Миякиленко В В (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 ТП-1008)	ВРУ 0,4	105118073	ЦЭ6803В	1	-	1	4,5	прибор учета на границе раздела сетей	-	г. Таганрог, ул. Сыранова 22
47	Чиглева И М (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 ТП-1008)	ВРУ 0,4	20000053848	СКАТ 101М	1	-	1	4,5	прибор учета на границе раздела сетей	-	г. Таганрог, ул. Сыранова 22
48	Чиглева И М (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 ТП-1008)	ВРУ 0,4	20000053849	СКАТ 101М	1	-	1	3,3	прибор учета на границе раздела сетей	-	г. Таганрог, ул. Сыранова 22
49	Неговора С М (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 ТП-1008)	ВРУ 0,4	20000053846	СКАТ 101М	1	-	1	5	прибор учета на границе раздела сетей	-	г. Таганрог, ул. Сыранова 22
50	Айратлетки (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 ТП-1008)	ВРУ 0,4	20000053960	СКАТ 101М	1	-	1	4,5	прибор учета на границе раздела сетей	-	г. Таганрог, ул. Сыранова 22
51		ВРУ 0,4	105117121	ЦЭ6803В	1	-	1	3	прибор учета на границе раздела сетей	-	г. Таганрог, ул. Сыранова 22

№ п/п	Наименование потребителей услуг	Место установки расчетного электросчетчика (наименование ПС, РП, РУ, ПП)	Расчетные электросчетчики			Коэффициент ТТ	Коэффициент ТН	Расчетный коэффициент	Максимальная мощность, кВт	Потери в КЛ и в ЛЦ трансформатора, в случае установки расчетных электросчетчиков на границе сетей, кВт·ч, %	Сторона, на которую относятся потери на участке сети от места установки расчетных электросчетчиков до границы сетей	Примечание
			Заводской №	Тип электросчетчика	6							
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
52	Дорожная Т В (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 ТП-100В)	ВРУ 0,4	105116579	ЦЭ6803В	1	-	-	3			г Тагайрог, ул Сырзатова 27	
53		ВРУ 0,4	105117333	ЦЭ6803В	1	-	-	3			г Тагайрог, ул Сырзатова 22	
54		ВРУ 0,4	105116571	ЦЭ6803В	1	-	-	3			г Тагайрог, ул Сырзатова 22	
55	КТП ГСК (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2)	РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ ГСК	011068082002194	ЦЭ6803В	50/5	-	10	15		Потребитель	Учитываются потери в линии 10кВ от оп №40 к КТП-10/0,4кВ ГСК и т.р.	
57	КТП Красный Гидропресс (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2)	РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ СКБ Красный Гидропресс	03147944	Меркурий 230	1000/5	-	200	400		Потребитель	Учитываются потери в линии 10кВ от оп №33 к КТП-10/0,4кВ СКБ Красный Гидропресс и т.р.	
58	ЦТП (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 975 А)	РУ-0,4кВ КТП 975А	0747771005205607	ЦЭ6803В	100/5	-	20	60,23			г Тагайрог, ул. С. Шило 265 Б	
59	ЦТП (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 975 А)	РУ-0,4кВ КТП 975А	0747771005207605	ЦЭ6803В	100/5	-	20				г Тагайрог, ул. С. Шило 265 Б	
60	ТСЖ " Сад Вишневый" (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 975А)	ВРУ 0,4	0851580305607020	ЦЭ6803В	300/	-	60				г Тагайрог, ул. С. Шило 265	
61	ТСЖ " Сад Вишневый" (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 975А)	ВРУ 0,4	0851580305614639	ЦЭ6803В	100/5	-	20				г Тагайрог, ул. С. Шило 265	
62	ТСЖ " Сад Вишневый" (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 975А)	ВРУ 0,4	0851580305591169	ЦЭ6803В	75/5	-	15	296			г Тагайрог, ул. С. Шило 265	
63	ТСЖ " Сад Вишневый" (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 975А)	ВРУ 0,4	0747770803111787	ЦЭ6803В	150/5	-	30				г Тагайрог, ул. С. Шило 265	
64	ТСЖ " Сад Вишневый" (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 975А)	ВРУ 0,4	0747771005208589	ЦЭ6803В	200/5	-	40				г Тагайрог, ул. С. Шило 265	
65	ТСЖ " Сад Вишневый" (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 975А)	ВРУ 0,4	0747770903278830	ЦЭ6803В	200/5	-	40				г Тагайрог, ул. С. Шило 265	
66	Есени К С (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 975А)	ВРУ 0,4	038811166	Меркурий 230	1	-	1	11,5			г Тагайрог, ул. С. Шило 265	
67	Полесская В Г (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 975А)	ВРУ 0,4	0090760320040495	ЦЭ6803В	1	-	1	15			г Тагайрог, ул. С. Шило 265	
68	Пастухов Д И (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 975 А)	РУ-0,4кВ КТП 975А	103225437	ЦЭ6803В	200/5	-	40	70			г Тагайрог, ул. С. Шило 265	
69	Галицкого (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 975 А)	РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ КТП №975А	103225644	ЦЭ6803В	200/5	-	40	10			г Тагайрог, ул. С. Шило 265	
70	Ворона С Д (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 975 А)	РУ-0,4кВ	011076085000437	ЦЭ6803В	1	-	1	15			г Тагайрог, ул. Чехова 346/3	
71	Усенько (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 975 А)	РУ-0,4кВ	011076087006947	ЦЭ6803В	1	-	1	2			г Тагайрог, ул. С. Шило, 265Г	
72	ООО "Турмалин" (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 1007А)	РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ КТП №1007А	103225596	ЦЭ6803В	200/5	-	40	70			г Тагайрог, ул. С. Шило, 265	
73	ТСЖ " Вишневый Сад" (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 1007А)	ВРУ 0,4	0113274986	ЦЭ6803В	400/5	-	80				г Тагайрог, ул. С. Шило, 265	
74	ТСЖ " Вишневый Сад" (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 1007А)	ВРУ 0,4	0113274737	ЦЭ6803В	250/5	-	50				г Тагайрог, ул. С. Шило, 265	
75	ТСЖ " Вишневый Сад" (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 1007А)	ВРУ 0,4	0113277901	ЦЭ6803В	250/5	-	50				г Тагайрог, ул. С. Шило, 265	
76	ТСЖ " Вишневый Сад" (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 1007А)	ВРУ 0,4	0113274904	ЦЭ6803В	400/5	-	80				г Тагайрог, ул. С. Шило, 265Г	
77	ТСЖ " Вишневый Сад" (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 1007А)	ВРУ 0,4	0113274733	ЦЭ6803В	200/5	-	40	365,7			г Тагайрог, ул. С. Шило, 265Г	
78	ТСЖ " Вишневый Сад" (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 1007А)	ВРУ 0,4	0113274771	ЦЭ6803В	400/5	-	80				г Тагайрог, ул. С. Шило, 265Г	
79	ТСЖ " Вишневый Сад" (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 1007А)	ВРУ 0,4	0113274492	ЦЭ6803В	250/5	-	40				Дом быта	
80	ТСЖ " Вишневый Сад" (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 1007А)	ВРУ 0,4	0113274130	ЦЭ6803В	200/5	-	40				Дом быта	
81	ТСЖ " Вишневый Сад" (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 1007А)	ВРУ 0,4	0112992813	ЦЭ6803В	1	-	1				Дом быта	
82	ОАО "УК "Алые паруса" Дом Быта (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 1007А)	ВРУ 0,4	103225400	ЦЭ6803В	250/5	-	50	54			Дом быта	
83	ТС 110/10кВ Самбек ВЛ-10кВ №10кВ №10кВ №10кВ №10кВ от №31,4 к ТП №622 (ООО "Ташмор ТрансгазКристалл") ул №47 ВЛ-10кВ № ТП-10/0,4кВ №726А (Пол. 1-й Новин. 26-й)	РУ-0,4кВ жилого дома	102393172	ЦЭ6803В	200/5	-	40	60			Ростовская обл. г Тагайрог, пер. 1-й Новин. 26	
84	от №31,4 к ТП №622 (ООО "Ташмор ТрансгазКристалл") ул №47 ВЛ-10кВ № ТП-10/0,4кВ №726А (Пол. 1-й Новин. 26-й)	РУ-0,4кВ жилого дома	095271977	ЦЭ6803В	1	-	1	41			Ростовская обл. г Тагайрог, пер. 1-й Новин. 26	

№ п/п	Наименование потребителя и услуги	Место установки расчетного электросчетчика (наименование ПС, РП, РУ, ПП)	Заводской №	Тип электросчетчика	Коэффициент ТТ	Коэффициент ТН	Расчетный коэффициент	Максимальная мощность, кВт	Потери в КЛ и ВЛ, трансформатора, в случае установки расчетного электросчетчика не на границе сетей, кВт·ч, %	Сторона, на которую относятся потери на участке сети от места установки расчетного электросчетчика до границы сетей	Примечание
107	ПС 110/35/10кВ Дарагановская ВЛ-10кВ №4 отпайка от оп №92 КВЛ-10кВ к ПП №34А СНТ "Дачное-2"	РУ-0,4кВ ТП №34А СНТ "Дачное-2"	01107086002814	ЦЭ6803В	100/5	-	20	45	10	г. Тагирог, Северо-Западное шоссе, 3	12
108	ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №3 ТП-6/0,4кВ №69 ВЛ-0,4кВ, производственно-складского комплекса, пер. Гоголевский, 27/9	ВРУ-0,4кВ производственно-складского комплекса	009026037008287	ЦЭ6803В	1	-	1	7	-	г. Тагирог, пер. Гоголевский, 27/9	г. Тагирог
109	ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №3 ТП-6/0,4кВ №69 ВЛ-0,4кВ, складского комплекса, пер. Гоголевский, 27/9	ВРУ-0,4кВ склада	119558561	ЦЭ6803В	1	-	1	8	-	г. Тагирог	Александровская 10/1
110	ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №3 ТП-6/0,4кВ №69 ВЛ-0,4кВ, магазин, ул. Чехова, 114/пер. Гоголевский, 29	ВРУ-0,4кВ магазина	58335507348	ЦЭ6803В	100/5	-	20	8	-	г. Тагирог	ул. Чехова, 114/пер. Гоголевский, 29
111	ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №3 ТП-6/0,4кВ №69 ВЛ-0,4кВ, магазин, ул. Фрунзе, 79/6	ВРУ-0,4кВ магазина	53555807322	ЦЭ6803В	1	-	1	12	-	г. Тагирог ул. Фрунзе, 79/6	г. Тагирог
112	ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №3 ТП-6/0,4кВ №69 ВЛ-0,4кВ, магазин, ул. Бугаевская, 11	ВРУ-0,4кВ магазина	07017937	ЦЭ6803В	400/5	-	80	12	-	г. Тагирог	Колхозностроительная 37
113	ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №3 ТП-6/0,4кВ №69 ВЛ-0,4кВ, магазин, ул. Бугаевская, 11	ВРУ-0,4кВ торгового комплекса	008565018001082	ЦЭ6803В	150/5	-	30	30	-	г. Тагирог	Колхозностроительная 37
114	ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №3 ТП-6/0,4кВ №69 ВЛ-0,4кВ, магазин, ул. Бугаевская, 11	ВРУ-0,4кВ склада	0851780603416489	ЦЭ6803В	1	-	1	50	-	г. Тагирог	Колхозностроительная 37
115	ПС 35/6кВ Т-7 КЛ-6кВ №708 ТП-6/0,4кВ №261 КЛ-0,4кВ, магазин, ул. Бугаевская, 11	ВРУ-0,4кВ склада	009359026008206	ЦЭ6803В	200/5	-	40	50	-	г. Тагирог ул. Бугаевская, 11	г. Тагирог ул. Бугаевская, 11
116	ПС 110/35/10кВ Трошчанка-1 ВЛ-10кВ №5/3 от №4 ВЛ-10кВ "Сала" отпайка от оп №55/6 к КТП №504	ВРУ-0,4кВ КТП №504	119449500	ЦЭ6803В	300/5	-	60	200	-	г. Тагирог ул. Бугаевская, 11	г. Тагирог ул. Бугаевская, 11
117	ПС 110/35/10кВ Трошчанка-1 ВЛ-10кВ №5/3 от №4 ВЛ-10кВ "Сала" к КТП №392А	ВРУ-0,4кВ КТП №392А	54001300	ЦЭ6803В	200/5	-	40	34	-	г. Тагирог ул. Бугаевская, 11	г. Тагирог ул. Бугаевская, 11
118	ПС 110/35/10кВ Трошчанка-1 ВЛ-10кВ №5/3 от №4 ВЛ-10кВ "Сала" к КТП №107А	ВРУ-0,4кВ КТП №107А	54001186	ЦЭ6803В	200/5	-	40	40	-	г. Тагирог ул. Бугаевская, 11	г. Тагирог ул. Бугаевская, 11
119	ПС 110/10кВ Т-27 ВЛ-10кВ №2705 (НТФ "Энергомашинжиниринг") отпайка от оп №25 ВЛ-10кВ к КТП КТП № "Энергомашинжиниринг"	ВРУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ ЭНЕРГОМАШ	97357408	ЦЭ 6803	600/5	-	120	500	-	г. Тагирог ул. Бугаевская, 11	г. Тагирог ул. Бугаевская, 11
120	ПС 110/10кВ Т-27 ВЛ-10кВ №2705 (НТФ "Энергомашинжиниринг") отпайка от оп №25 ВЛ-10кВ к КТП ОО "Долгопруды"	ВРУ-0,4кВ КТП	006484039000033	ЦЭ6803В	1000/5	-	200	422	-	г. Тагирог ул. Бугаевская, 11	г. Тагирог ул. Бугаевская, 11
121	ЗАО "Демас-Т", торговый комплекс (от ПС Т-25 КЛ-6кВ №6(0 и 36))	ВРУ-0,4кВ от тр-ра №1 КТП-6/0,4кВ ЗАО "Демас-Т"	103225502	ЦЭ 6803В	400/5	-	80	243	-	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2
122	ПС 35/10кВ Колесниковская ВЛ-10кВ №3 отпайка от оп №14 КТП №14	ВРУ-0,4кВ от тр-ра №2 КТП-6/0,4кВ ЗАО "Демас-Т"	103225485	ЦЭ 6803В	400/5	-	80	243	-	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2
123	ПС 35/10кВ Колесниковская ВЛ-10кВ №3 отпайка от оп №14 КТП №14	ВРУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №14А	50847460	ЦЭ6850В	1	-	1	10	-	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2
124	ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №3 отпайка от оп №68 КТП №383	ВРУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №683А	3106414	ЦЭ6850В	1	-	1	20	-	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2
125	ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №1 отпайка от оп №12 КТП №392А	ВРУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №6392А	0711370308131225	ЦЭ6850В	1	-	1	10	-	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2
126	ПС 110/10кВ Самбек ВЛ-10кВ №6 Опора №13 (отпайка от КТП 100/4кВ №503А) КТП №725А	ВРУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №725А	0110680790000032	ЦЭ 6803В	800/5	-	160	200	-	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2
127	ПС 110/10кВ Самбек ВЛ-10кВ №6 Опора №14 (отпайка от КТП 100/4кВ №637) КТП №597А	ВРУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №597А	011076083000420	ЦЭ 6803В	1	-	1	16	-	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2
128	ПС 110/10кВ Самбек ВЛ-10кВ №4 Опора №14 КТП №605 А	ВРУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №605А	0070025000488	ЦЭ6803В	1	-	1	22	-	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2
129	ПС 110/35/10кВ Трошчанка-1 ВЛ-10кВ №5/3 от оп №128 КТП №636 А	ВРУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №636А	60810672	ЦЭ6803В	1	-	1	10	-	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2
130	ПС 110/35/10кВ Трошчанка-1 ВЛ-10кВ №5/3 от оп №217 КТП №612А	ВРУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №612А	30026401	ЦЭ6803В	1000/5	-	20	200	-	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2
131	ПС 35/6кВ Т-7 ЦРП-6кВ "Завод Кристалл" КЛ-6кВ №701/2 №702/2 КТП № Оптавадом	ВРУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ Ю-полуприбором	21187019	Микроурез 230	1000/5	-	200	400	-	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2
132	ПС 110/6кВ Т-9 ПО ЮЗЭС КЛ-6кВ №927 к КТП №1001 (ООО «Торговый дом Финист») КЛ-6кВ №11 КТП №972	ВРУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №1001А	009112084002908	СЕ-303	200/5	-	40	100	-	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2
133	ПС 35/6кВ Т-7 КЛ-6кВ №752 РП-5 КЛ-6кВ №11 КТП №972	ВРУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №993	086568051344279	ЦЭ6803В	400/5	-	80	93,61	-	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2
134	ПС 35/6кВ Т-7 КЛ-6кВ №752 РП-5 КЛ-6кВ №11 КТП №972	ВРУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №993	007866037000647	ЦЭ6803В	1	-	1	400	-	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2
135	КВЛ-6кВ №25 ПС 110/6кВ Т-25 отпайка от опоры №20	ВРУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ ИТ Ковалев	103225683	ЦЭ6803В	1000/5	-	200	400	-	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2	г. Тагирог, Полаковское ш. 11-2
136	Тагирогское ГОРПО (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №27-22)	ВРУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ Тагирогское ГОРПО	65816424	ЦЭ6803В	300/5	-	60	130	-	г. Тагирог ул. Лихоманко 22 г. Тагирог, ул. Малаа Липманная 2-1	г. Тагирог ул. Лихоманко 22 г. Тагирог, ул. Малаа Липманная 2-1
137	ДНТ "Латуца" (от ПС Дарагановская ВЛ-10кВ №4)	ВРУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №333А	086568080942737	ЦЭ6803В	1000/5	-	60	160	-	г. Тагирог ул. Лихоманко 22 г. Тагирог, ул. Малаа Липманная 2-1	г. Тагирог ул. Лихоманко 22 г. Тагирог, ул. Малаа Липманная 2-1

№ п/п	Наименование потребителя услуг	Место установки расчетного электрочислителя (наименование ИС, РП, РУ, ПИ)	Заводской №	Расчетные значения		Коэффициент ТП	Коэффициент ТП	Расчетный коэффициент	Максимальная мощность, кВт	Потери в КЛ и ВЛ, трансформатор, в случае установки расчетных электрочислителей не на границе сетей, кВт·ч, %	Сторона, на которую отпущена электроэнергия на участке с момента установки расчетных электрочислителей до границы сетей	Примечание
				Тип электрочислителя	Значение							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
138	ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №2 отпайка от оп. № 46 КТП № 39 А (ООО "СЛОБОДА")	РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №39А	94143573	ЦЭ6803В	100/5	-	20	32	прибор учета на границе раздела сетей	-	-	Матвеев-Курганский район, п. Матвеев-Курган, ул. Фрунзе 103А
139		РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №39А	011068091388778	ЦЭ6803В	100/5	-	20	32	прибор учета на границе раздела сетей	-	-	
140		РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №39А	011068091388262	ЦЭ6803В	100/5	-	20	32	прибор учета на границе раздела сетей	-	-	
141		РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №39А	094084485	ЦЭ6803В	100/5	-	20	32	прибор учета на границе раздела сетей	-	-	
142		РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №39А	10728620	ЦЭ6803В	1	-	1	0,5	прибор учета на границе раздела сетей	-	-	
143		РУ-0,4кВ жилого дома	22081267	Меркурий 201	1	-	1	2,2	прибор учета на границе раздела сетей	-	-	
144	ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 оп. № 1/1 КТП № 113 А (Бакшинская Е.В. Матвеев Курган ул. Комсомольская д. 56 кв. 2)	РУ-0,4кВ жилого дома	22082470	Меркурий 201	1	-	1	2,2	прибор учета на границе раздела сетей	-	-	Матвеев-Курганский район, п. Матвеев-Курган, ул. Фрунзе 103А
145	ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 оп. № 1/1 КТП № 113 А (Степанин Н.И. Матвеев Курган ул. Комсомольская д. 56 кв. 1)	РУ-0,4кВ жилого дома	22080054	Меркурий 201	1	-	1	2,2	прибор учета на границе раздела сетей	-	-	
146	ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 оп. № 1/1 КТП № 113 А (Сырых В.А. Матвеев Курган ул. Комсомольская д. 56 кв. 4)	РУ-0,4кВ жилого дома	22081257	Меркурий 201	1	-	1	-	прибор учета на границе раздела сетей	-	-	
147	ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 оп. № 1/1 КТП № 113 А (Покотеева О.А. Матвеев Курган ул. Комсомольская д. 56 кв. 5)	РУ-0,4кВ жилого дома	22079262	Меркурий 201	1	-	1	-	прибор учета на границе раздела сетей	-	-	
148	ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 оп. № 1/1 КТП № 113 А (Носова К.Б. Матвеев Курган ул. Комсомольская д. 56 кв. 6)	РУ-0,4кВ жилого дома	22215131	Меркурий 201	1	-	1	2,2	прибор учета на границе раздела сетей	-	-	
149	ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 оп. № 1/1 КТП № 113 А (Сова С.В. Матвеев Курган ул. Комсомольская д. 56 кв. 7)	РУ-0,4кВ жилого дома	22080099	Меркурий 201	1	-	1	2,2	прибор учета на границе раздела сетей	-	-	
150	ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 оп. № 1/1 КТП № 113 А (Ростенко А.А. Матвеев Курган ул. Комсомольская д. 56 кв. 8)	РУ-0,4кВ жилого дома	22080091	Меркурий 201	1	-	1	2,2	прибор учета на границе раздела сетей	-	-	Матвеев-Курганский район, п. Матвеев-Курган, ул. Фрунзе 103А
151	ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 оп. № 1/1 КТП № 113 А (ООО "Эрфог-Капитал" Матвеев Курган ул. Комсомольская д. 56 кв. 9)	РУ-0,4кВ жилого дома	22081639	Меркурий 201	1	-	1	-	прибор учета на границе раздела сетей	-	-	
152	ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 оп. № 1/1 КТП № 113 А (Засура М.А. Матвеев Курган ул. Комсомольская д. 56 кв. 1)	РУ-0,4кВ жилого дома	22080881	Меркурий 201	1	-	1	2,5	прибор учета на границе раздела сетей	-	-	
153	ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 оп. № 1/1 КТП № 113 А (Губина В.А. Матвеев Курган ул. Комсомольская д. 56 кв. 2)	РУ-0,4кВ жилого дома	22078841	Меркурий 201	1	-	1	2,5	прибор учета на границе раздела сетей	-	-	
154	ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 оп. № 1/1 КТП № 113 А (Иванова А.В. Матвеев Курган ул. Комсомольская д. 7а кв. 1)	РУ-0,4кВ жилого дома	007789065015133	Меркурий 201	1	-	1	6,2	прибор учета на границе раздела сетей	-	-	
155	ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 оп. № 1/1 КТП № 113 А (Давыдов М.В. Матвеев Курган ул. Комсомольская д. 7а кв. 2)	РУ-0,4кВ жилого дома	007789065025555	Меркурий 201	1	-	1	6,2	прибор учета на границе раздела сетей	-	-	
156	ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 оп. № 1/1 КТП № 113 А (Аленина Н.А. Матвеев Курган ул. Комсомольская д. 7а кв. 3)	РУ-0,4кВ жилого дома	007789065035421	Меркурий 201	1	-	1	6,2	прибор учета на границе раздела сетей	-	-	Матвеев-Курганский район, п. Матвеев-Курган, ул. Фрунзе 103А
157	ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 оп. № 1/1 КТП № 113 А (Сосновская В.В. Матвеев Курган ул. Комсомольская д. 7а кв. 4)	РУ-0,4кВ жилого дома	007789065037221	Меркурий 201	1	-	1	2,5	прибор учета на границе раздела сетей	-	-	
158	ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 оп. № 1/1 КТП № 113 А (Ланина Е.А. Матвеев Курган ул. Комсомольская д. 7а кв. 1)	РУ-0,4кВ жилого дома	22082063	Меркурий 201	1	-	1	2,5	прибор учета на границе раздела сетей	-	-	
159	ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 оп. № 1/1 КТП № 113 А (Сосновский О.А. Матвеев Курган ул. Комсомольская д. 8а кв. 2)	РУ-0,4кВ жилого дома	22078872	Меркурий 201	1	-	1	2,5	прибор учета на границе раздела сетей	-	-	
160	ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 оп. № 1/1 КТП № 113 А (Рубин К.В. Матвеев Курган ул. Комсомольская д. 9а кв. 1)	РУ-0,4кВ жилого дома	374191	Меркурий 201	1	-	1	2,5	прибор учета на границе раздела сетей	-	-	
161	ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 оп. № 1/1 КТП № 113 А (Матвеев Е.С. Матвеев Курган ул. Комсомольская д. 9а кв. 2)	РУ-0,4кВ жилого дома	431027	Меркурий 201	1	-	1	2,5	прибор учета на границе раздела сетей	-	-	
162	ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 оп. № 1/1 КТП № 113 А (Пашенко Е.С. Матвеев Курган ул. Комсомольская д. 106 кв. 1)	РУ-0,4кВ жилого дома	000000022078838	Меркурий 201	1	-	1	2,5	прибор учета на границе раздела сетей	-	-	

№ п/п	Наименование потребителя услуг	Место установки расчетного электросчетчика (наименование ПС, РП, РУ, ПП)	Расчетные электросчетчики		Коэффициент ТТ	Коэффициент ТН	Расчетный коэффициент	Максимальная мощность, кВт	Потери в КЛ и ВЛ, трансформатора, в случае установки расчетных электросчетчиков на границе сетей, кВт·ч, %	Сторона, на которую относятся потери на участке сети от места установки расчетных электросчетчиков до границы сетей	Примечание
			Заводской №	Тип электросчет- чика							
1									10	11	12
163	ПС 35/10кВ М-Курганская отпайка ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 от № 1/1 КТП № 113 АЗасоба О.М. Матвеев Курган ул. Комсомольская д. 106 кв. 2	РУ-0,4кВ жилого дома	00000022079645	Меркурий 201	1	1	1	2,5			
164	ПС 35/10кВ М-Курганская отпайка ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 от № 1/1 КТП № 113 АНалипо О.Н. Матвеев Курган ул. Комсомольская д. 11а 1 кв. 1	РУ-0,4кВ жилого дома	370342	Меркурий 201	1	1	1	2,5			
165	ПС 35/10кВ М-Курганская отпайка ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 от № 1/1 КТП № 113 АТрунубов И.П. Матвеев Курган ул. Комсомольская д. 11а 1 кв. 2	РУ-0,4кВ жилого дома	370190	Меркурий 201	1	1	1	2,5			
166	ПС 35/10кВ М-Курганская отпайка ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 от № 1/1 КТП № 113 АРадонца А.В. Матвеев Курган ул. Комсомольская д. 11а 2 кв. 1	РУ-0,4кВ жилого дома	374932	Меркурий 201	1	1	1	2,5			
167	ПС 35/10кВ М-Курганская отпайка ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 от № 1/1 КТП № 113 АРостовко А.А. Матвеев Курган ул. Комсомольская д. 11а 3 кв. 2	РУ-0,4кВ жилого дома	430950	Меркурий 201	1	1	1	2,5			
168	ПС 35/10кВ М-Курганская отпайка ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 от № 1/1 КТП № 113 АМатвеев Курган ул. Комсомольская д. 11а 3 кв. 1	РУ-0,4кВ жилого дома	374875	Меркурий 201	1	1	1	2,5			
169	ПС 35/10кВ М-Курганская отпайка ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 от № 1/1 КТП № 113 АМатвеев Курган ул. Комсомольская д. 11а 3 кв. 2	РУ-0,4кВ жилого дома	374175	Меркурий 201	1	1	1	2,5			
170	ПС 35/10кВ М-Курганская отпайка ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 от № 1/1 КТП № 113 АМильченко А.П. Матвеев Курган ул. Комсомольская д. 12а кв. 1	РУ-0,4кВ жилого дома	22080437	Меркурий 201	1	1	1	2,5			
171	ПС 35/10кВ М-Курганская отпайка ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 от № 1/1 КТП № 113 АРыбачко С.А. Матвеев Курган ул. Комсомольская д. 12а кв. 2	РУ-0,4кВ жилого дома	22082096	Меркурий 201	1	1	1	2,5			
172	ПС 35/10кВ М-Курганская отпайка ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 от № 1/1 КТП № 113 АКурашов М.Н. Матвеев Курган ул. Комсомольская д. 14а кв. 1	РУ-0,4кВ жилого дома	22080446	Меркурий 201	1	1	1	2,5			
173	ПС 35/10кВ М-Курганская отпайка ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 от № 1/1 КТП № 113 А Крайченко Д.А. Матвеев Курган ул. Комсомольская д. 14а кв. 2	РУ-0,4кВ жилого дома	22080856	Меркурий 201	1	1	1	2,5			
174	ПС 35/10кВ «Сухореченская» ВЛ 10кВ № 1 КТП 10/0,4 КФХ «Грикулес»	РУ-0,4кВ КТП № 10/0,4кВ	00913106004644	ЦЭ6803В	1	1	1	34			Ростовская обл. Матвеево- Курганский район, поселок Сухореченский, ул. Новая, 2а КФХ «Грикулес»
175	ПС-35/10 кВ Анастасовская ВЛ 10кВ № 1 КТП № 103 А	РУ-0,4кВ КТП № 103 А	011073081012384	ЦЭ6803В	1	1	1	0			Ростовская обл., Матвеево- Курганский р-н, с. Марфинка, ул. Центральная, 26 (колхоз) «Рассвет»
176	ПС-35/10 кВ Анастасовская ВЛ 10кВ № 1 КТП № 103 А	РУ-0,4кВ КТП № 103 А	116190146	СЕ-101	1	1	1	0			Ростовская обл., Матвеево- Курганский р-н, с. Марфинка, ул. Центральная, 26 (колхоз) «Рассвет»
177	ПС-35/10 кВ Анастасовская ВЛ 10кВ № 1 РТКЕ №215 А	РУ-0,4кВ КТП № 215 А	116101179	ЦЭ6803В	150/5		30	0			Ростовская обл., Матвеево- Курганский р-н, с. Марфинка, ул. Центральная, 26 (колхоз) «Рассвет»
178	ПС 110/35 Т-1 КТП 6/0,4кВ № 000 НПП "Полонир" Чеканов И.Г.	РУ-0,4кВ	119365756	СЕ-101	1	1	1	0,2			Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Социалистическая, 152В
179	ПС 110/35 Т-1 КТП 6/0,4кВ № 000 НПП "Полонир" Кобалтин А.М.	РУ-0,4кВ	118455820	СЕ-101	1	1	1	0,2			Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Социалистическая, 152В
180	ПС 110/35 Т-1 КТП 6/0,4кВ № 000 НПП "Полонир" Богданов А.Н.	РУ-0,4кВ	118456101	СЕ-101	1	1	1	0,2			Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Социалистическая, 152В
181	ПС 110/35 Т-1 КТП 6/0,4кВ № 000 НПП "Полонир" Семиков Н.И.	РУ-0,4кВ	119261850	ЦЭ6803В	1	1	1	0,2			Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Социалистическая, 152В
182	ПС 110/35 Т-1 КТП 6/0,4кВ № 000 НПП "Полонир" Коналеса А.Н.	РУ-0,4кВ	119261976	ЦЭ6803В	1	1	1	0,2			Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Социалистическая, 152В
183	ПС 110/35 Т-1 КТП 6/0,4кВ № 000 НПП "Полонир" Конячева А.И.	РУ-0,4кВ	119261958	ЦЭ6803В	1	1	1	0,2			Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Социалистическая, 152В

№ п/п	Наименование потребителя услуг	Место установки расчетного электроустройства (наименование ПС, РУ, ТП)	Расчетные электроустройства		Коэффициент ТП	Расчетный коэффициент	Максимальная мощность, кВт	Потери в КЛ и ВЛ, трансформатора, в случае установившихся расчетных электротехнических параметров, %	Сторона, на которую относятся потери на участках сети от места установившихся расчетных электротехнических параметров	Примечание
			Заводской №	Тип электроустройства						
184	ПС 110/35 Т-1 КТП 60,4кВ № ОО О НПП "Полимир" Вордонец А В	РУ-0,4кВ	20275486	СЕ-101	1	1	0,2	10	11	Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Социалистическая 152В
185	ПС 110/35 Т-1 КТП 60,4кВ № ОО О НПП "Полимир" Дубровский О А	РУ-0,4кВ	118471890	ЦЭ6803В	1	1	0,2			Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Социалистическая 152В
186	ПС 110/35 Т-1 КТП 60,4кВ № ОО О НПП "Полимир" Масленский В В	РУ-0,4кВ	117202640	ЦЭ6803В	1	1	0,2			Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Социалистическая 152В
187	ПС 110/35 Т-1 КТП 60,4кВ № ОО О НПП "Полимир" Доронина Т В	РУ-0,4кВ	117201498	ЦЭ6803В	1	1	0,2			Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Социалистическая 152В
188	ПС 110/35 Т-1 КТП 60,4кВ № ОО О НПП "Полимир" Оганесян С А	РУ-0,4кВ	117238799	СН-101	1	1	0,2			Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Социалистическая 152В
189	ПС 110/35 Т-1 КТП 60,4кВ № ОО О НПП "Полимир" Архипенко А В	РУ-0,4кВ	118456136	СЕ-101	1	1	0,2			Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Социалистическая 152В
190	ПС 110/35 Т-1 КТП 60,4кВ № ОО О НПП "Полимир" Архипенко О В	РУ-0,4кВ	119366066	СЕ-101	1	1	0,2			Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Социалистическая 152В
191	ПС 110/35 Т-1 КТП 60,4кВ № ОО О НПП "Полимир" Журбин В В	РУ-0,4кВ	119466247	СЕ-101	1	1	0,2			Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Социалистическая 152В
192	ПС 110/35 Т-1 КТП 60,4кВ № ОО О НПП "Полимир" Орлов Н Н	РУ-0,4кВ	118260402	СЕ-101	1	1	0,2			Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Социалистическая 152В
193	ПС 35/10 кВ Русский Колодез 1 опора №35 ВЛ 10кВ № 7 КТП № 770А	РУ-0,4кВ	114128802	ЦЭ6803В	600/5	120	350			Фрунзенский район, с. Куховое, ул. Прогулка
194	ПС 35/10кВ «Куйбышево-1» ВЛ 10 кВ №8 отайка на КТП 10/0,4кВ №90 опора №14	РУ-0,4кВ	31606970	Меркурий 230	1000/5	200	570			Ростовская обл., Куйбышевский р-н, с. Куйбышево ООО "Рассвет"
195	ПС 35/10кВ «Куйбышево-1» ВЛ 10 кВ №8 опора №12	РУ-0,4кВ	116103184	СЕ 303	1000/5	200	800			Ростовская обл., Куйбышевский р-н, с. Куйбышево ООО "Рассвет"
196	ПС 35/10кВ «Куйбышево-1» ВЛ 10 кВ №8 опора №12	РУ-0,4кВ	116103163	СЕ 303	1500/5	300				Ростовская обл., Куйбышевский р-н, с. Куйбышево ООО "Рассвет"
197	ПС 110/35/10кВ Трошская-1 ВЛ-10кВ №5/3 от № ВЛ-10кВ "Сала" к КТП № Скиф	РУ-0,4кВ	011068079003594	ЦЭ6803В	800/5	160	380			г. Таганрог, Николаевское шоссе, 7-1 ДНТ "Скиф"
198	ПС 35/6кВ Т-6 КЛ 6кВ №601/2 Ячейка №18	РУ-0,4кВ ТП №1 6/0,4кВ	119288724	ЦЭ6803В	1000/5	200	840			Ростовская обл., г. Таганрог, 18-й Перулов, 1-1 ООО "Теплоэнерго"
199	ПС 35/6кВ Т-6 КЛ 6кВ №601/2 Ячейка №9	РУ-0,4кВ ТП №1 6/0,4кВ	119285631	ЦЭ6803В	1500/5	300				Ростовская обл., г. Таганрог, 18-й Перулов, 1-1 ООО "Теплоэнерго"
200	ПС 35/6кВ Т-6 КЛ 6кВ №601/2 Ячейка №9	РУ-0,4кВ ТП №1 6/0,4кВ	011068072007607	ЦЭ6803В	200/5	40	0			минусовой от ООО "Теплоэнерго" № 119288724 обременение
201	ПС 110/6 Т-5 КЛ №5 КТП №905 А Михтеев	РУ-0,4кВ КТП	113274598	ЦЭ6803В	600/5	120	360			Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 10-й, 2 Михтеев
202	ПС 110/6 Т-5 КЛ №5 КТП №905 А Михтеев	РУ-0,4кВ КТП	960523	ЦЭ6803В	300/5	60				Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 10-й, 2 Михтеев
203	ООО "ТСРЗ" (от ПС 110/6 Т-17 КЛ 177,178/1,178/2 от ПС Т-7 КЛ-6кВ № 702) ТП №1	РУ-0,4кВ ТП	119287931	ЦЭ6803В	3000/5	600				Ростовская обл., г. Таганрог, Комсомольский спуск, 1 ТСРЗ
204	ООО "ТСРЗ" (от ПС 110/6 Т-17 КЛ 177,178/1,178/2 от ПС Т-7 КЛ-6кВ № 702) ТП №1	РУ-0,4кВ ТП	119450393	ЦЭ6803В	3000/5	600				Ростовская обл., г. Таганрог, Комсомольский спуск, 1 ТСРЗ
205	ООО "ТСРЗ" (от ПС 110/6 Т-17 КЛ 177,178/1,178/2 от ПС Т-7 КЛ-6кВ № 702) ТП №5	РУ-0,4кВ ТП	119287856	ЦЭ6803В	1500/5	300	500			Ростовская обл., г. Таганрог, Комсомольский спуск, 1 ТСРЗ

№ п/п	Наименование потребителя электр.	Место установки расчетного электр. счетчика (наименование ПС, РП, РУ, ПП)	Расчетные электр. счетчики		Коэффициент ТП	Расчетный коэффициент	Максимальная мощность, кВт	Потери в КЛ и ВЛ, трансформатора, в случае установки расчетных электр. счетчиков не на границе сетей, кВт.ч, %	Сторона, на которую относятся потери на участках сети от места установки расчетных электр. счетчиков до границы сетей	Примечание
			Заводской №	Тип электр. счетчика						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	ООО "ТСРЭ" (от ПС 110/6 Т-17 КЛ 177,178/1,178/2 от ПС Т-7 КЛ-6кВ № 702) ТП №5	РУ-0,4кВ ТП	11928871	ЦЭ6803В	1500/5	300				Ростовская обл., г. Таганрог, Комсомольский спуск, 1 ТСРЭ
209	ПС 110/6 Т-9 КЛ №927 КТП №985А	РУ-0,4кВ ТП	02553375	Меркурий 230 АR-03	1000/5	200		800		Присоединение опосредованно через сети АО «Таганровский завод «Пилорама»
210	ПС 110/6 Т-9 ЦРП 6кВ завод "Трибон" Ф-24 КТП № 25	РУ-0,4кВ ТП	11928873	ЦЭ6803В	600/5	120		264		Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Химическая, 11-1 ППМ
211	МП "Грант" ПС 110/35/6 Т-11 КЛ 117 КТП 265А	РУ-0,4кВ КТП №	116176724	ЦЭ6803В	200/5	40				г. Таганрог, пер. Комсомольский 118
212	ООО "Лемакс" ПС 110/35/6 Т-11 КЛ 117 КТП 265А	РУ-0,4кВ КТП №	120283357	ЦЭ6803В	200/5	40				г. Таганрог ул. Индустриальная 11
213	Амариенко Т.Г. ПС 110/35/6 Т-11 КЛ 117 КТП 265А	РУ-0,4кВ жилого дома	0643154	Нева 103	1	1		3		г. Таганрог ул. Индустриальная 11
214	Лоббикава Н.И. ПС 110/35/6 Т-11 КЛ 117 КТП 265А	РУ-0,4кВ жилого дома	06035706554066	Энергомера СЕ104	1	1		3		г. Таганрог ул. Индустриальная 11 101
215	Лоббикава Н.И. ПС 110/35/6 Т-11 КЛ 117 КТП 265А	РУ-0,4кВ жилого дома	043092	СО-74491М1-1	1	1		3		г. Таганрог ул. Индустриальная 11 к/2
216	Коржова Н.В. ПС 110/35/6 Т-11 КЛ 117 КТП 265А	РУ-0,4кВ жилого дома	0160132009	Вектор 1	1	1		3		г. Таганрог ул. Индустриальная 11 к/3
217	Грищенко А.Д. (гараж) ПС 110/35/6 Т-11 КЛ 117 КТП 265А	РУ-0,4кВ КТП №	572132	Нева 303	1	1		2		г. Таганрог ул. Индустриальная 11 к/4
218	ПС 110/6 Т-9 КЛ 932, 921 КТП №Лемакс (завод) КТП-3	РУ-0,4кВ КТП №	111184182	СЕ 303	400/5	80				Ростовская обл., г. Таганрог, Николаевское ш. 10В
219	ПС 110/6 Т-9 КЛ 932, 921 КТП №Лемакс (завод) КТП-4	РУ-0,4кВ КТП №	118281467	СЕ 303	1000/5	200				Ростовская обл., г. Таганрог, Николаевское ш. 10В
220	ПС 110/6 Т-9 КЛ 932, 921 КТП №Лемакс (завод) КТП-5	РУ-0,4кВ КТП №	120238415	СЕ 303	1000/5	200				Ростовская обл., г. Таганрог, Николаевское ш. 10В
221	ПС 110/6 Т-9 КЛ 932, 921 КТП №Лемакс (завод) КТП-6	РУ-0,4кВ КТП №	116103448	СЕ 303	1000/5	200				Ростовская обл., г. Таганрог, Николаевское ш. 10В
222	ПС 110/6 Т-9 КЛ 932, 921 КТП №Лемакс (завод) КТП-1	РУ-0,4кВ КТП №	116103279	СЕ 303	1500/5	300		3000		Ростовская обл., г. Таганрог, Николаевское ш. 10В
223	ПС 110/6 Т-9 КЛ 932, 921 КТП №Лемакс (завод) КТП-1	РУ-0,4кВ КТП №	116103409	СЕ 303	1500/5	300				Ростовская обл., г. Таганрог, Николаевское ш. 10В
224	ПС 110/6 Т-9 КЛ 932, 921 КТП №Лемакс (завод) КТП-2	РУ-0,4кВ КТП №	116103068	СЕ 303	1500/5	300				Ростовская обл., г. Таганрог, Николаевское ш. 10В
225	ПС 110/6 Т-9 КЛ 932, 921 КТП №Лемакс (завод) КТП-2	РУ-0,4кВ КТП №	120238440	СЕ 303	1000/5	200				Ростовская обл., г. Таганрог, Николаевское ш. 10В
226	ПС 110/6 Т-9 КЛ 932, 921 КТП №Лемакс (завод) КТП 14	РУ-0,4кВ КТП №	116103345	СЕ 303	600/5	120				Ростовская обл., г. Таганрог, Николаевское ш. 10В
227	ПС 110/35/10кВ Т-8 КЛ-6кВ №76 РП-14ТП-207, ТП-216, ТП-156А, ТП-286, КТП-604кВ 250кВа	РУ-0,4кВ КТП №	124403124	ЦЭ6803В	400/5	80		150		Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 20-а

Отдача в сети ООО "Радис"

Производственное отделение Юго-Западные электрические сети										
1	ПС 110/10кВ Т-27 КЛ-10кВ №27-05/1 отпайка от оп №29 к ТП-10/0,4кВ ООО "РИУ"	РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ-000 "РИУ"	006485066000001	СЕ 304	600/5	120	290	$\Delta \Sigma P = \Delta P_{\Sigma} \cdot T_n + \Delta P_{\Sigma} \cdot \Sigma \alpha^2 / (T_p \cdot \cos^2 \alpha^2 \cdot \Sigma n^2)$ $\Delta \Sigma l = (\Sigma \alpha^2 \cdot \Sigma P \cdot 2) \cdot R \cdot K_{\Sigma}^2 / (10 \alpha^2 \cdot \Sigma n^2 \cdot T_n)$	ООО "Радис"	Учитываются потери в линии 10кВ КТП-10/0,4кВ РИУ и тр-ре
2	КТП ГСК-34 (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2)	РУ-0,4кВ КТП	008656018001315	ЦЭ6803В	150/5	30	30	$\Delta \Sigma P = \Delta P_{\Sigma} \cdot T_n + \Delta P_{\Sigma} \cdot \Sigma \alpha^2 / (T_p \cdot \cos^2 \alpha^2 \cdot \Sigma n^2)$ $\Delta \Sigma l = (\Sigma \alpha^2 \cdot \Sigma P \cdot 2) \cdot R \cdot K_{\Sigma}^2 / (10 \alpha^2 \cdot \Sigma n^2 \cdot T_n)$	ООО "Радис"	Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Чучева 47

Отдача в сети МУП "Таганрогэнерго"

Производственное отделение Юго-Западные электрические сети									
1	ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №3 в сторону ТП №51, КЛ-6кВ №3 в сторону ТП №27 КЛ-6кВ №3 к ТП-6/0,4кВ №924 ИП Туренинцев А.Л	РУ-0,4кВ ТП №924	103225537	ЦЭ6803В	200/5	40	40		приборы учета на границе раздела

№ п/п	Наименование потребителя услуг	Место установки расчетного электросчетчика (наименование ПС, РП, РУ, ШП)	Расчетные данные		Коэффициент ТТ	Коэффициент ТН	Расчетный коэффициент	Максимальная мощность, кВт	Потери в КЛ и ВЛ, трансформаторах, в случае установки расчетных электросчетчиков не на границе сетей, кВт·ч, %	Сторона, на которую относится потеря на участке сети от места установки расчетных электросчетчиков до границы сетей	Примечание
			Заводской №	Тип электросчетчика							
Отдача в сети иных владельцев сетей											
207	ООО "Морской терминал" от ПС 110/6 Т-17 КЛ 177,178/2 ТП-2	РУ-6кВ	006883028000119	СЕ 302	40/5	6000/100	480	350	прибор учета на границе раздела сетей		Ростовская обл., г. Таганрог, Флагманский спуск спуск, 1 Морской терминал
208	ООО "Морской терминал" от ПС 110/6 Т-17 КЛ 177,178/2 ТП-2	РУ-6кВ	006883028000128	СЕ 302	100/5	6000/100	1200		прибор учета на границе раздела сетей		Ростовская обл., г. Таганрог, Флагманский спуск спуск, 1 Морской терминал

Гарантирующий поставщик
Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

Сетевая организация
ООО "ТНС Энерго"
Генеральный директор
(подпись)



Директор филиала ПАО "ТНС Энерго"
(подпись)

Сетевая организация
ООО "ТНС Энерго"
Генеральный директор
(подпись)



Ручко ПБ
(ФНО)

12